

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00305

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012269

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ-1» (ООО «СМТ-1»)  
Адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, д. 21, ОГРН: 1034316575908,  
тел./факс: +7 8332 711 160, +7 8332 712 040.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ-1» (ООО «СМТ-1»)  
Адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, д. 21, ОГРН: 1034316575908,  
тел./факс: +7 8332 711 160, +7 8332 712 040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические огнестойкие (ТУ 5262-001-14872672-03) однопольные типа ДМО-1 глухие и типа ДМО-1-О с частичным остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (остекление - стекло жаростойкое марки СПМ толщиной 24 мм по ТУ 5924-002-51114857-01 производства ООО «ПТИИЦ СТ»), с порогом и без порога, габаритные размеры: высота от 1500 до 2500 мм, ширина от 700 до 1150 мм, толщина полотна не менее 65 мм  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
предел огнестойкости EI 60  
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10448 от 03.02.2011, Отчет об испытаниях № 12775 от 13.04.2015,  
Заключение № 13174 от 30.11.2015 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.  
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 11549/11550/11669/11670а/11824а/11825/11826-ИКЗ от 10.09.2015, Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 11670а-ИКЗ от 25.09.2015  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5262-001-14872672-03

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.02.2016 по 08.02.2019



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

подпись

*[Handwritten signature]*

подпись

А.В. Матюшин

инициалы, фамилия

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия