

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.В.00152**

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0001947**

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ-1» (ООО «СМТ-1»)
Адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, д. 21, ОГРН: 1034316575908,
тел./факс: +7 8332 711 160, +7 8332 712 040.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ-1» (ООО «СМТ-1»)
Адрес: 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, д. 21, ОГРН: 1034316575908,
тел./факс: +7 8332 711 160, +7 8332 712 040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Люк металлический огнестойкий типа ЛМО-1
(ТУ 5262-002-14872672-04) габаритные размеры
по высоте от 900 до 1550 мм и по ширине от 700 до 1300 мм,
толщина полотна не менее 65 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
предел огнестойкости EI 60
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10190 от 15.10.2010, Заключение №13032 от 19.10.2015
ИЛНИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле
№ 11549/11550/11669/11670а/11824а/11825/11826-ИКЗ от 10.09.2015,
Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 11549-ИКЗ от 25.09.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5262-002-14872672-04

Срок действия сертификата соответствия с 22.10.2015 по 22.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

А.Н. Стрекалёв
инициалы, фамилия

подпись

Т.Н. Егорова
инициалы, фамилия